

Handläggare

Linda Eriksson
Miljöchef
0221-251 64
Linda.eriksson@koping.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Kommunens ansvar att ordna allmänna vattentjänster på Runnskär, yttrande

Förslag till beslut

VA-gruppen föreslår kommunstyrelsen

att lämna VA- gruppens yttrande, Kommunens ansvar att ordna allmänna vattentjänster på Runnskär, till länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Köpings kommun har att lämna svar på länsstyrelsens remiss ”Begäran om yttrande över kommunens ansvar enligt 6§ lag om allmänna vattentjänster”. Remissen avser Runnskär och inkom till Köpings kommun den 29 augusti.

Länsstyrelsen har den 14 februari 2022 fått en begäran om att pröva Köpings kommuns skyldighet att enligt lagen om allmänna vattentjänster tillhandahålla bebyggelsen på Runnskär med allmänna vattentjänster. I lag (2006:412) om allmänna vattentjänster anges i 6 § sammanfattningsvis att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang så är det ett kommunalt ansvar att ordna detta. Med stöd av 51 § utövar länsstyrelsen tillsynen över att kommunen fullgör denna skyldighet. Synpunkter som inkommit till länsstyrelsen den 14 februari finns sammanfattade i länsstyrelsens remiss.

Länsstyrelsen har tidigare i år, den 3 mars, begärt miljöenheten i Köpings kommun att yttra sig över möjligheten att ordna vatten och avlopp på Runnskär. Nedan framgår en sammanfattning av miljöenhetens yttrande från den 4 april (Dnr 2022-169), gällande miljöenhetens bedömning att anordna enskilda avlopp på Runnskär.

Kommunalt sommarvatten finns framdraget till två tappställen på ön. Området är inte inventerat när det gäller vatten- och avloppslösningar för fastigheterna på ön. Det pågår en dialog gällande möjlig anslutning av en gemensamhetsanläggning för bebyggelsen på ön till det kommunala VA-nätet. Runnskär prioriteras som nästa område för utredning av anslutning till det kommunala VA-nätet efter att Norr Mälarstrand anslutits. Nya BDT-avloppsanläggningar medges ej på grund av detaljplanebestämmelser samt risk för människors hälsa och miljö. Det är svårt att bedöma om det är möjligt för varje fastighet att anordna BDT-avlopp enskilt på grund

av den täta bebyggelsen, tomtstorleken samt att markförhållanden inte är kända. Installation av vattentoalett är inte möjlig för bebyggelsen utan kräver anslutning till det kommunala VA-nätet.

För att kunna ta ställning till kommunens eventuella ansvar önskar länsstyrelsen i sin remiss en redogörelse över vilket ansvar Köpings kommun anser sig ha för området enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster, samt en motivering till detta. I kommunens svar bör även detta framgå:

- Vilka åtgärder när det gäller anslutning av vatten och avlopp som eventuellt vidtagits eller planeras för bebyggelsen samt tidplan för dessa.
- Karta över befintliga verksamhetsområden vid Malmön. Alternativt en karta där närmaste verksamhetsområde/anslutningspunkt framgår.
- En motivering till avgränsningen av verksamhetsområdet vid Malmön. Av redovisningen ska framgå varför närliggande bebyggelse på Runnskär inte inkluderas i verksamhetsområdet.
- Eventuella grundvattenundersökningar gällande grundvattenkvalitén som gjorts i området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Kommunens ansvar att ordna allmänna vattentjänster på Runnskär, yttrande, daterad 2002-10-25

Kommunens yttrande genom VA-gruppen, Kommunens ansvar att ordna allmänna vattentjänster på Runnskär, daterad 2022-10-25, inkl. kartbilaga

Länsstyrelsens remiss (Dnr. 567-1098-2022) Begäran om yttrande över kommunens ansvar enligt 6§ lag om allmänna vattentjänster, daterad 2022-08-29

Kopia till

Samhallsbyggnad@koping.se

[kundtjänst@vme.se](mailto:kundtjanst@vme.se)

För VA-gruppen

Gun Törnblad
Samhallsbyggnadschef

Christer Nordling
vd Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

